

№ 003211



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.10.2022г по 20.10.2027г.

Код ОКПД 2 23.61.1

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42.Н002197

Код ТН ВЭД 6810 11

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Саянскгазобетон»
ОГРН 1143850009820. Адрес: 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория
Промышленный узел, промплощадка, корпус № 18, телефон: 8(3952) 211-733

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ООО «Саянскгазобетон»
ОГРН 1143850009820. Адрес: 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория
Промышленный узел, промплощадка, корпус № 18, телефон: 8(3952) 211-733

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9728054576) Адрес: Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А. Аттестат аккредитации
РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42 от 21.01.22 г. до 20.01.2025 г. ocs42@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Конструкция несущая ограждающая из изделий стеновых неармированных, изготовленная из
ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марок D400, D500,
D600 (выпускаемые по ГОСТ 31359 – 2007, ГОСТ 31360-2007), смонтированная в соответствии с
альбомом технических решений ООО «Байкальский газобетон». В качестве связующего вещества
для панелей используется клей марки «KrasLand» (ГОСТ 31357 – 2007). Общая толщина
конструкции 100 мм и более. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 предел огнестойкости REI 120 при
равномерно распределенной нагрузке 5 т/пог.м при толщине конструкции 100
мм и более. Предел огнестойкости REI 150 при равномерно распределенной
нагрузке 10 т/пог.м при толщине конструкции 200 мм и более.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1850/1, 1810/2 от 26.09.2022 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ»)
РОСС RU 31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Агеев В.А.

Повелетский С.П.

